

भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र


पत्रांक : School/2020-21


दिनांक : 03/10/2020

प्रमाणित किया जाता है कि आलिया पब्लिक स्कूल, बिलरियागंज विकास खण्ड, बिलरियागंज, आजमगढ़, भवन के संलग्नक फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित है।

यह प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है।


PRINCIPAL
Aliyah Public School
Bilariaganj-Azamgarh


03/10/20
(अध्यक्ष/प्रिंसिपल/हान)
अवर अभियन्ता (प्रमाण और विभाग)
विकास, आजमगढ़, बिलरियागंज, आजमगढ़


MANAGER
Aliyah Public School
Bilariaganj-Azamgarh

आलिया पब्लिक स्कूल, बिलारियागंज, अजमेर
पत्रांक-स्कूल/२०२०-२१

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा 1 से 12) हेतु चेकलिस्ट


क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकि बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण/ सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	-
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्गमी०) है?	8165 वर्गमी०
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवॉल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी०, ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ


PRINCIPAL
Aliyah Public School
Bilariaganj-Azamgarh

MANAGER
Aliyah Public School
Bilariaganj-Azamgarh

17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक सिप्रंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हाँ

PRINCIPAL
Aliyah Public School
Bilariaganj-Azamgarh


03/10/20
(अध्यक्ष/प्रधानाचार्य)
अवर अभियन्ता (ग्रामाण अग्निविभाग)
विकास, स्थापना, विद्युत् विभाग, आजगढ़


MANAGER
Aliyah Public School
Bilariaganj-Azamgarh